



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 06.03.2019 / |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 06.03.2019 / 10:10 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 06.03.2019 / 15:39 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2019-2602 - 1 / 3420424 |
| CSBYS No | 95672 |

| |
|-------------|
| AB-0445-T |
| 2019-2602-1 |
| 11.03.2019 |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|-------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Numunenin Alındığı Adres | Göynükbelen Mah. Cumhuriyet Cad. 47-49-51 Orhaneli/BURSA | | | |
| Numune İzleme Noktası | 200ml Sırma mineralli | | | |
| Numunenin Geliş Sebebi | KONTROL İZLEMESİ | *Mikrobiyolojik Analizler | | |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden | 06.03.2019 - 15:41 | İmlahane | | |
| Numune Grubu | SU ANALİZLERİ | | | |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | DOĞAL MİNERALLİ SU | DOĞAL MİNERALLİ SU | SIRMA | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı | Orj. Amb. Cam Şişe | ETİKETLİ | 48*200 ML | |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | 06.03.2019 | 06.09.2020 | 2 | 10.14 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRLÜ | 06.03.2019 | --- | --- |
| İfata Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | SIRMA GRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.* | | | |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | --- | | --- | |
| Beyan. Tarih. Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı | | | | |
| Numunenin Durumu | Analize Uygun | | | |
| Numune Bilgileri | --- | | --- | |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 06.03.2019 15:51 | | 11.03.2019 14:23 | |
| Raporlama Tarihi | 11.03.2019 14:23 | | | |

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|--|-----------|-----------------------|----------------|------------------|
| Parazit | /5 L | Laboratuvar içi metot | Bulunmamalı | Tespit Edilemedi |
| Salmonella Spp. | /1L | TS EN ISO 19250 | BULUNMAMALI | Tespit Edilemedi |
| *Escherichia coli | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1 | 0 | 0 |
| *Kofiform Bakteri | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1 | 0 | 0 |
| *Enterokok / Fekal Streptococ. | kob/250mL | TS EN ISO 7899-2 | 0 | 0 |
| *37C de toplam jerm sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222 | 20 | 1 |
| *22C de toplam jerm sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222 | 100 | 0 |
| *Pseudomonas aeruginosa | kob/250mL | TS EN ISO 16266 | 0 | 0 |
| *Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler | kob/ 50mL | TS 8020 EN 26461-2 | 0 | 0 |
| Patojen Staphylococ | kob/100mL | AFNOR NFT 90-412 | 0 | 0 |

Rapor Baskı Tarihi : 11.03.2019

Halk Sağlığı Laboratuvarı Alaattin Mahallesi Hasta Yurdu Cade Devlet Hastanesi Yanı No : 4 Osmangazi/Bursa Tel : 0.224 222 5838 - 221 2457
Fax : 0224 220 2583

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 5ce1e814-c258-456d-9a36-fb6c5a169a1f kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı | 06.03.2019 / |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 06.03.2019 / 10:10 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 06.03.2019 / 15:39 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2019-2602 - 1 / 3420424 |
| CNS/YS No | 95672 |

AB-0445-T

2019-2602-1

11.03.2019

Deęerlendirme : Sonular alıřılan analizler ynnden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doęal Mineralli Sular hakkında Ynetmelięine gre uygundur.

Aaçlamalar:

- Sonular 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doęal Mineralli Sular hakkında Ynetmelięine gre deęerlendirilmektedir.
- İlgili mevzuatla yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.
- Bu rapor taımızca alınmamıř olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrine uygun olarak kabul edilmiřtir.
- Bu raporlađı sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI'nın izni olmadan geęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.
- Geiřtirilmiř lm belirsizlikleri miřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıęı durumlarda belirtilir.
- TKBİA Yketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęiřim yok.
- koloniform: Koloni oluřturun birim (colony forming unit)
- ** İlgili standart deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Nal Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

NAHİT HORASAN

Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu

**UZM. DR. EMİNE YARSER
TUNGU**

Klinik Mikrobiyoloji ve Enf. Hst.
Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi : 11.03.2019

Halk Saęlığı Laboratuvarı Alaattin Mahallesi Hasta Yurdu Cadde Devlet Hastanesi Yanı No : 4 Osmangazi/Bursa Tel : 0.224 222 5838 - 221 2457
Fax : 0224 220 2583

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Bu raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 5ee1e814-c258-456d-9a36-fb6c5a169a1f kodu ile eriřebilirsiniz.