



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	18.02.2020 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.02.2020 / 13:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.02.2020 / 15:09
Protokol No / Numune Barkod No	2020-3109 - 1 / 3984373
CSBYS No	111286
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Göynükbelen Mah. Cumhuriyet Cad. 47-49-51 Orhaneli/BURSA			
Numune İzleme Noktası	200ml Sırma mineralli			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*Mikrobiyolojik Analizler		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	18.02.2020 - 15:14	İmlahane		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU	DOĞAL MİNERALLİ SU	SIRMA	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orj. Amb. Cam Şişe	ETİKETLİ	48*0,2LT	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	18.02.2020	18.02.2021	PK	13:03
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	18.02.2020	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	SIRMA GRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.*			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	18.02.2020 15:22	24.02.2020 08:58		
Raporlama Tarihi	24.02.2020 08:58			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Parazit	/5 L	Laboratuvar içi metot		Bulunmamalı	Tespit Edilemedi
Salmonella Spp.	Litre	TS EN ISO 19250		0	Tespit Edilemedi
Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Enterokok / Fekal Streptococ.	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	1
22°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
Patojen Staphylococ	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 24.02.2020

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Osmangazi/Bursa Tel : 0.224 222 5838 - 221 2457 Fax : 0224 220 2583

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 6c3c3b38-9fbc-446d-81b7-a39e7e33fe9a kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	18.02.2020 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.02.2020 / 13:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.02.2020 / 15:09
Protokol No / Numune Barkod No	2020-3109 - 1 / 3984373
CSBYS No	111286
Rapor Sayfa Sayısı	2

Deęerlendirme : Sonular alıřılan analizler ynnden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doęal Mineralli Sular hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

Aıklamalar:

- Sonular 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doęal Mineralli Sular hakkında Ynetmelięine gre deęerlendirilmektedir.

-Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.

-Numune tarafımızca alınmamıř olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrine uygun olarak kabul edilmiřtir.

-zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.

-Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.

-Geniřletilmif olim belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kildigi durumlarda belirtilir.

-Bursa Halk Saęlıęı Laboratuvarı Karar Kuralı:

-Mřterinin olim belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi gven aralıęında (k=2, %95), ilgili parametre iin bulunan sonu:

Sonuca olim belirsizlięi eklendięinde mevzuatta verilen st sımırn stnde ise, veya sonutan olim belirsizlięi ıkarıldıęında mevzuatta verilen alt sımırn altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir.

-TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęiřim yok.

-Analiz sonuları numunenin teslim alındığı hali iin geerlidir

-kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)

-** İle iřaretilen deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZLEM PINAR

Biyolog

24.02.2020

Laboratuvar Sorumlusu

Uzm. Dr. ZEHRA YRKEN

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

24.02.2020

Rapor Baskı Tarihi : 24.02.2020

Halk Saęlıęı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Aęalık Sk. No:17 Nilfer BURSA Osmangazi/Bursa Tel : 0.224 222 5838 - 221 2457 Fax : 0224 220 2583

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbs.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 6c3c3b38-9fbe-446d-81b7-a39e7e33fe9a kodu ile eriřebilirsiniz.